

[2021년 다중이용시설 실내공기질 오염도 검사 결과 공개]

「실내공기질관리법」 제13조제7항 및 같은 법 시행규칙 제14조에 따라 다중이용시설 실내공기질 오염도 검사결과를 다음과 같이 공개합니다.

연 번	시설명	소재지	용도	오염물질 초과 항목 및 농도	처분내역
1	효성시티병원	부산광역시 해운대구 해운대로 135 (재송동)	의료기관	이산화탄소 1153ppm (기준: 950ppm)	개선명령 및 감경과태료 부과 40만원
2	밝은마음병원	부산광역시 해운대구 해운대로 575, 2~5층 (우동, 국제빌딩)	의료기관	총부유세균 849CFU/m ³ (기준: 800CFU/m ³)	개선명령 및 감경과태료 부과 40만원