



수신자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경유)
제 목 : 2019년 2분기 민방위비상급수시설(음용수) 시험성적서

| | | | | | |
|-------|-----------|------|-------------|------|-------------|
| 검 체 명 | 민방위비상급수시설 | 의뢰근거 | 안전총괄과-7286 | 접수번호 | 먹는물조사팀-945 |
| 채수방법 | | 채수일자 | 2019년 5월 8일 | 접수일자 | 2019년 5월 8일 |
| 검사목적 | 정기검사 | 채취장소 | | | |

(단위:CFU/mL, /100 mL, mg/L)

| 시험항목 시료명 | 일반세균 | 총대장균군 | 분원성대장균군 | 암모니아성질소 | 질산성질소 | 과망간산칼륨소비량 | 판정 |
|----------------------|------|-------|---------|---------|-------|-----------|----------|
| 1. 신동비치맨션 | 22 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.3 | 0.6 | 6개 항목 적합 |
| 2. 로얄센스빌리지 | 5 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.3 | 0.3 | 6개 항목 적합 |
| 3. 반도보라빌아파트 | 24 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.9 | 0.3 | 6개 항목 적합 |
| 4. 롯데아파트 | 1 | 검출 | 불검출 | 0.06 | 3.2 | 0.6 | 부적합 |
| 5. 해운대여자고등학교(동편) | 5 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 5.1 | 0.6 | 6개 항목 적합 |
| 7. 은혜의집 | 26 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 8.7 | 0.6 | 6개 항목 적합 |
| 8. 해운대자명병원 | 2 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.7 | 0.6 | 6개 항목 적합 |
| 9. 동백중학교 | 1 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.8 | 0.6 | 6개 항목 적합 |
| 10. 양산돼지국밥 | 6 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.3 | 0.6 | 6개 항목 적합 |
| 11. 마마빌라 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 4.3 | 0.6 | 6개 항목 적합 |
| 12. 달맞이우성빌라트 | 18 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 4.9 | 0.3 | 6개 항목 적합 |
| 13. 타워힐즈 | 21 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 8.6 | 0.3 | 부적합 |
| 14. 추리문학관 | 27 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.1 | 0.6 | 6개 항목 적합 |
| 15. 일신3,5차 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.6 | 0.3 | 6개 항목 적합 |
| 16. 해월정사 | 3 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.8 | 0.3 | 6개 항목 적합 |
| 17. 부흥중학교 | 3 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.9 | 0.3 | 6개 항목 적합 |
| 18. 좌동초등학교 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.7 | 0.6 | 6개 항목 적합 |
| 19. 대동타운아파트 | 9 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.2 | 0.6 | 6개 항목 적합 |
| 20. 현대아파트 | 1 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.6 | 0.3 | 6개 항목 적합 |
| 21. 벽산2차아파트 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.3 | 0.3 | 6개 항목 적합 |
| 22. 영남아파트 | 10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.0 | 0.3 | 6개 항목 적합 |
| 23. 상록아파트 | 9 | 검출 | 검출 | 불검출 | 3.6 | 0.6 | 부적합 |
| 24. 대우1차아파트 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.7 | 0.3 | 6개 항목 적합 |
| 25. 코오롱아파트(1) | 1 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 4.8 | 0.6 | 6개 항목 적합 |
| 26. 경남아너스빌 | 3 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.2 | 0.3 | 6개 항목 적합 |
| 27. 코오롱아파트(2) 112동영 | 2 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.7 | 0.3 | 6개 항목 적합 |
| 28. 장산공원 | 14 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.4 | 0.3 | 6개 항목 적합 |
| 29. 롯데2차아파트 | 7 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.9 | 0.3 | 6개 항목 적합 |
| 30. 두산1차아파트 | 8 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.9 | 0.6 | 부적합 |
| 31. 동부아파트 | 4 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.4 | 0.6 | 6개 항목 적합 |
| 32. 삼성아파트 | 1 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.2 | 0.6 | 부적합 |
| 33. 건영1차아파트(1) 302동영 | 31 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.9 | 0.3 | 6개 항목 적합 |
| 34. 건영1차아파트(2) | 4 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 4.2 | 0.6 | 6개 항목 적합 |
| 35. 대림1차아파트 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.3 | 0.3 | 6개 항목 적합 |
| 36. 엘지아파트 | 16 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.2 | 0.3 | 부적합 |

(단위:CFU/mL, /100 mL, mg/L)

| 시험항목 시료명 | 일반세균 | 총대장균군 | 분원성대장균군 | 암모니아성질소 | 질산성질소 | 과망간산칼륨소비량 | 판정 |
|-------------------|------|-------|---------|---------|-------|-----------|----------|
| 37. 동신아파트 | 14 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 2.4 | 0.6 | 부적합 |
| 38. 해연사 | 1300 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 4.4 | 0.3 | 부적합 |
| 39. 해운대경찰서 방범순찰대 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.7 | 0.6 | 6개 항목 적합 |
| 41. 신동아아파트 | 1 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 5.1 | 0.3 | 6개 항목 적합 |
| 42. 아시아선수촌스포츠허브 | 17 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.5 | 0.3 | 부적합 |
| 43. 영진종합사회복지관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.9 | 0.3 | 6개 항목 적합 |
| 44. 해림사 | 2 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.0 | 0.3 | 6개 항목 적합 |
| 45. 새마을금고 | 6 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.4 | 0.3 | 6개 항목 적합 |
| 46. 에덴탕 | 54 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.5 | 0.6 | 6개 항목 적합 |
| 47. 반여현대3차아파트 | 11 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.3 | 0.6 | 6개 항목 적합 |
| 48. 에덴동산타운 | 95 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.3 | 0.3 | 6개 항목 적합 |
| 49. 현대아파트 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 6.0 | 0.6 | 6개 항목 적합 |
| 50. 어린이놀이터(모래아파트) | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 4.9 | 0.6 | 6개 항목 적합 |
| 51. 금사대우아파트 | 16 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 5.4 | 0.3 | 6개 항목 적합 |
| 52. 반송1동체육공원 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.8 | 0.3 | 6개 항목 적합 |
| 53. 엘아이지건영아파트 | 1 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.6 | 6개 항목 적합 |
| 54. 재송체육공원 | 97 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 8.2 | 0.6 | 6개 항목 적합 |
| 55. 신동아아파트 | 4 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.4 | 0.6 | 6개 항목 적합 |
| 56. 영광그린파크 | 210 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 4.1 | 0.3 | 부적합 |
| 57. 금수탕 | 1 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.9 | 0.3 | 6개 항목 적합 |
| 58. 장산동국아파트 | 13 | 검출 | 검출 | 불검출 | 3.1 | 0.3 | 부적합 |
| 59. 금호아파트 | 2 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 4.2 | 0.6 | 6개 항목 적합 |
| 60. 79시영아파트 | 11 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 6.3 | 0.6 | 6개 항목 적합 |
| 61. 현대아파트 | 25 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.6 | 0.3 | 6개 항목 적합 |
| 62. 청일탕 | 1 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.7 | 0.6 | 6개 항목 적합 |

부산광역시보건환경연구원



지방환경연구사 정은지

먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일

2019-05-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2936

전 송 051-309-2939

e-Mail