

2020년 해운대구 100세대 이상 신축공동주택 실내공기질 자가측정자료

연번	측정일	보고일	검제(제품명)	지점	측정항목							업체(기관명)
					폼알데하이드 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	벤젠 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	톨루엔 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	자일렌 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	에틸벤젠 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	스티렌 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	라돈 (Bq/m ³)	
				권고기준	210이하	30이하	1,000이하	700이하	360이하	300이하	148이하	
1	2020.02.19.	2020.03.16.	센텀 천일스카이원 아파트 천일개발 (해운대구 재송동 산 74-5)	101동 201호	77.9	0.9	304.1	173.5	119.1	21.9		(주)대한생 활환경시 험원
				101동 1904호	80.4	1.1	409.9	119.2	91.8	31.9		
				102동 1002호	104.3	1.4	537.5	47.4	36.3	40.4		
				103동 801호	111.2	1.2	538.3	134.7	84.2	27.8		
				평균	93.5	1.2	447.5	118.7	82.9	27.8		
2	2020.04.10.	2020.05.08	해운대미진이 지비아 미진건설 (해운대구 우동 1085-3번지)	101동 304호	17.7	N.D	482.8	376.2	202.9	62.5		실내환경 연구소(주)
				101동 3203호	24.4	N.D	463.9	328.9	188.1	72.0		
				102동 1401호	31.4	N.D	493.5	526.5	268.6	187.0		
				평균	24.5	N.D	480.1	410.5	219.9	107.2		
3	2020.08.12.	2020.08.27.	해운대중동 주상복합사업 롯데건설(주) (해운대구 중동 1597)	101동 2704호	67.4	2.1	428.5	16.7	17.8	37.6		상록환경 위생(주)
	2020.08.12.			101동 4901호	45.8	2.0	343.2	13.5	14.2	30.9		
	2020.08.07.			102동 505호	85.6	2.2	648.4	27.3	18.5	70.0		
	2020.07.29.			102동 2602호	61.9	3.8	981.1	116.6	104.0	155.6		
	2020.08.07.			102동 2704호	114.0	2.1	921.0	22.4	25.5	70.5		
	2020.08.07.			103동 305호	102.7	2.4	767.4	90.4	91.0	93.1		
	2020.08.07.			103동 2701호	106.9	2.8	755.2	89.1	88.8	93.9		
	2020.08.07.			104동 4803호	97.8	2.7	782.8	59.0	64.6	123.9		
	2020.08.07.			104동 401호	97.1	2.7	889.3	102.4	107.8	73.4		
	2020.07.29.			104동 4702호	66.3	4.3	734.6	49.6	64.1	166.0		
				평균	84.6	2.71	725.2	58.7	59.6	91.5		

4	2020.10.26.	2020.12.22.	LH한국토지주 택공사 부산좌동 행복주택 건설공사 1공구 (부산광역시 해운대구 좌동 1427-1)	1동 504호	55.6	1.6	179.9	22.7	28.5	15.3	80.9	(주)대한생 활환경시 험원
	2020.10.26.			1동 804호	66.3	1.8	208.1	26.4	33.9	19.2	98.1	
	2020.12.02.			1동 1404호	56.1	0.8	278.6	30.8	41.8	25.1	77.3	
				평균	59.3	1.4	222.2	26.6	34.7	19.9	85.4	