



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장  
( 경 유 )

제 목 : 2021년 2분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질 재검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	1. 은혜의집	의 회 근 거	안전총괄과-9471	접 수 번 호	먹는물조사팀-1686
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 6월 9일	접 수 일 자	2021년 6월 9일
검 사 목 적	재검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
=====이 하 여 백=====			
판 정	부적합		

부산광역시보건환경연구원

지방환경연구사 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-06-21

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935 전 송 051-309-2939

e-Mail





수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장  
( 경 유 )

제 목 : 2021년 2분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질 재검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	2. 동백중학교	의 회 근 거	안전총괄과-9471	접 수 번 호	먹는물조사팀-1686
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 6월 9일	접 수 일 자	2021년 6월 9일
검 사 목 적	재검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	1000	CFU/mL
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
=====이 하 여 백=====			
판 정	부적합		

부산광역시보건환경연구원

지방환경연구사 박미희 먹는물조사팀장 객진

협조자

시행일 2021-06-21

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935 전 송 051-309-2939

e-Mail





수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장  
( 경 유 )

제 목 : 2021년 2분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질 재검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	3. 달맞이우성빌라트	의 회 근 거	안전총괄과-9471	접 수 번 호	먹는물조사팀-1686
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 6월 9일	접 수 일 자	2021년 6월 9일
검 사 목 적	재검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
=====이 하 여 백=====			
판 정	1개 항목 적합		

부산광역시보건환경연구원

지방환경연구사 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-06-21

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935 전 송 051-309-2939

e-Mail





수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장  
( 경 유 )

제 목 : 2021년 2분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질 재검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	4. 타워힐즈	의 회 근 거	안전총괄과-9471	접 수 번 호	먹는물조사팀-1686
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 6월 9일	접 수 일 자	2021년 6월 9일
검 사 목 적	재검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
질산성질소	10이하	10.3	mg/L
=====이 하 여 백=====			
판 정	부적합		

부산광역시보건환경연구원

지방환경연구사 박미희 먹는물조사팀장 관진


협조자

시행일 2021-06-21

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935 전 송 051-309-2939

e-Mail





수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장  
( 경 유 )

제 목 : 2021년 2분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질 재검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	5. 일신하일라빌라3,5차	의 회 근 거	안전총괄과-9471	접 수 번 호	먹는물조사팀-1686
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 6월 9일	접 수 일 자	2021년 6월 9일
검 사 목 적	재검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL
=====이 하 여 백=====			
판 정	1개 항목 적합		

부산광역시보건환경연구원

지방환경연구사 박미희 먹는물조사팀장 곽진


협조자

시행일 2021-06-21

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935 전 송 051-309-2939

e-Mail





수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장  
( 경 유 )

제 목 : 2021년 2분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질 재검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	6. 해월정사	의 회 근 거	안전총괄과-9471	접 수 번 호	먹는물조사팀-1686
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 6월 9일	접 수 일 자	2021년 6월 9일
검 사 목 적	재검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
=====이 하 여 백=====			
판 정	부적합		

부산광역시보건환경연구원

지방환경연구사 박미희 먹는물조사팀장 객진

협조자

시행일 2021-06-21

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935 전 송 051-309-2939

e-Mail





수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장  
( 경 유 )

제 목 : 2021년 2분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질 재검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	7. 부흥중학교	의 회 근 거	안전총괄과-9471	접 수 번 호	먹는물조사팀-1686
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 6월 9일	접 수 일 자	2021년 6월 9일
검 사 목 적	재검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	200	CFU/mL
=====이 하 여 백=====			
판 정	부적합		

부산광역시보건환경연구원

지방환경연구사 박미희 먹는물조사팀장 객진

협조자

시행일 2021-06-21

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935 전 송 051-309-2939

e-Mail





수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장  
( 경 유 )

제 목 : 2021년 2분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질 재검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	8. 대동타운아파트	의 회 근 거	안전총괄과-9471	접 수 번 호	먹는물조사팀-1686
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 6월 9일	접 수 일 자	2021년 6월 9일
검 사 목 적	재검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	200	CFU/mL
=====이 하 여 백=====			
판 정	부적합		

부산광역시보건환경연구원

지방환경연구사 박미희 먹는물조사팀장 객진

협조자

시행일 2021-06-21

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935 전 송 051-309-2939

e-Mail





수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장  
( 경 유 )

제 목 : 2021년 2분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질 재검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	9. 대우1차아파트	의 회 근 거	안전총괄과-9471	접 수 번 호	먹는물조사팀-1686
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 6월 9일	접 수 일 자	2021년 6월 9일
검 사 목 적	재검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	1	CFU/mL
=====이 하 여 백=====			
판 정	1개 항목 적합		

부산광역시보건환경연구원

지방환경연구사 박미희 먹는물조사팀장 객진

협조자

시행일 2021-06-21

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935 전 송 051-309-2939

e-Mail





수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장  
( 경 유 )

제 목 : 2021년 2분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질 재검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	10. 코오롱아파트(2) 112동 옆	의 회 근 거	안전총괄과-9471	접 수 번 호	먹는물조사팀-1686
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 6월 9일	접 수 일 자	2021년 6월 9일
검 사 목 적	재검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
=====이 하 여 백=====			
판 정	부적합		

부산광역시보건환경연구원

지방환경연구사 박미희 먹는물조사팀장 곽진


협조자

시행일 2021-06-21

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935 전 송 051-309-2939

e-Mail





수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장  
( 경 유 )

제 목 : 2021년 2분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질 재검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	11. LG아파트	의 회 근 거	안전총괄과-9471	접 수 번 호	먹는물조사팀-1686
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 6월 9일	접 수 일 자	2021년 6월 9일
검 사 목 적	재검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
=====이 하 여 백=====			
판 정	1개 항목 적합		

부산광역시보건환경연구원

지방환경연구사 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-06-21

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935 전 송 051-309-2939

e-Mail





수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장  
( 경 유 )

제 목 : 2021년 2분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질 재검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	12. 해림사	의 회 근 거	안전총괄과-9471	접 수 번 호	먹는물조사팀-1686
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 6월 9일	접 수 일 자	2021년 6월 9일
검 사 목 적	재검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
=====이 하 여 백=====			
판 정	부적합		

부산광역시보건환경연구원

지방환경연구사 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-06-21

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935 전 송 051-309-2939

e-Mail





수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장  
( 경 유 )

제 목 : 2021년 2분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질 재검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	13. 새마을금고	의 회 근 거	안전총괄과-9471	접 수 번 호	먹는물조사팀-1686
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 6월 9일	접 수 일 자	2021년 6월 9일
검 사 목 적	재검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
=====이 하 여 백=====			
판 정	부적합		

부산광역시보건환경연구원

지방환경연구사 박미희 먹는물조사팀장 곽진


협조자

시행일 2021-06-21

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935 전 송 051-309-2939

e-Mail





수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장  
( 경 유 )

제 목 : 2021년 2분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질 재검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	14. 에덴탕	의 회 근 거	안전총괄과-9471	접 수 번 호	먹는물조사팀-1686
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 6월 9일	접 수 일 자	2021년 6월 9일
검 사 목 적	재검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
=====이 하 여 백=====			
판 정	부적합		

부산광역시보건환경연구원

지방환경연구사 박미희 먹는물조사팀장 객진

협조자

시행일 2021-06-21

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935 전 송 051-309-2939

e-Mail





수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장  
( 경 유 )

제 목 : 2021년 2분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질 재검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	15. 어린이놀이터(보훈아파트)	의 회 근 거	안전총괄과-9471	접 수 번 호	먹는물조사팀-1686
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 6월 9일	접 수 일 자	2021년 6월 9일
검 사 목 적	재검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
=====이 하 여 백=====			
판 정	부적합		

부산광역시보건환경연구원

지방환경연구사 박미희 먹는물조사팀장 객진


협조자

시행일 2021-06-21

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935 전 송 051-309-2939

e-Mail





수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장  
( 경 유 )

제 목 : 2021년 2분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질 재검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	16. 대우금사아파트	의 회 근 거	안전총괄과-9471	접 수 번 호	먹는물조사팀-1686
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 6월 9일	접 수 일 자	2021년 6월 9일
검 사 목 적	재검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	2	CFU/mL
=====이 하 여 백=====			
판 정	1개 항목 적합		

부산광역시보건환경연구원

지방환경연구사 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-06-21

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935 전 송 051-309-2939

e-Mail





수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장  
( 경 유 )

제 목 : 2021년 2분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질 재검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	17. 금호아파트	의 회 근 거	안전총괄과-9471	접 수 번 호	먹는물조사팀-1686
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 6월 9일	접 수 일 자	2021년 6월 9일
검 사 목 적	재검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
=====이 하 여 백=====			
판 정	부적합		

부산광역시보건환경연구원

지방환경연구사 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-06-21

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935 전 송 051-309-2939

e-Mail





수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장  
( 경 유 )

제 목 : 2021년 2분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	18. 현대아파트	의 회 근 거	안전총괄과-9471	접 수 번 호	먹는물조사팀-1686
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 6월 9일	접 수 일 자	2021년 6월 9일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.4	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.5	mg/L
판 정	6개 항목 적합		

부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 박미희 먹는물조사팀장 객진

협조자

시행일 2021-06-21

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail

