



수신자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장

(경유)

제 목 : 2022년 1분기 민방위비상급수시설(음용수) 시험성적서

검 체 명	민방위비상급수시설	의 회 근 거	안전총괄과-2508	접 수 번 호	먹는물조사팀-243
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2022년 2월 9일	접 수 일 자	2022년 2월 15일
검 사 목 적	재검사	채 취 장 소			

시료명	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	판정
	100 CFU/mL 이하	불검출/100 mL	불검출/100 mL	
1. 반도보라빌아파트	-	검출	-	부적합
2. 은혜의집	-	검출	-	부적합
3. 양산돼지국밥	400	-	-	부적합
4. 일신하일라빌라3,5차	0	-	-	적합
5. 대동타운아파트	0	불검출	-	적합
6. 영남아파트	-	검출	-	부적합
7. 상록아파트	-	불검출	-	적합
8. LIG건영아파트(1) 302동 옆	3	불검출	-	적합
9. LIG건영아파트(2) 308동 옆	0	불검출	-	적합
10. 대림1차아파트	-	불검출	-	적합
11. 새마을금고	-	검출	불검출	부적합
12. 어린이 놀이터(보훈아파트)	85	-	-	적합
13. 신동아아파트	-	불검출	-	적합

끝.

부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 윤나나

먹는물조사팀장 이정규

협조자

시행일

2022-02-22

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2932

전 송 051-309-2939

e-Mail

