



7수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)

제 목 : 2022년 2분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

| | | | | | |
|-------|----------------|------|-------------|------|-------------|
| 검 체 명 | 민방위비상급수시설(음용수) | 의뢰근거 | 안전총괄과-8511 | 접수번호 | 먹는물조사팀-1496 |
| 채수방법 | 의뢰시료 | 채수일자 | 2022년 6월 8일 | 접수일자 | 2022년 6월 8일 |
| 검사목적 | 정기검사 | 채취장소 | | | |

| 시료명 | 일반세균 | 총대장균군 | 분원성대장균군 | 암모니아성질소 | 질산성질소 | 과망간산칼륨소비량 | 판정 |
|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|
| | 100 CFU/mL이하 | 불검출/100 mL | 불검출/100 mL | 0.5 mg/L이하 | 10 mg/L이하 | 10 mg/L이하 | |
| 1. 신동비치맨션 | 2 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.8 | 0.2 | 적합 |
| 2. 로얄센스빌리지 | 24 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 4.3 | 불검출 | 부적합 |
| 3. 반도보라빌아파트 | 17 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 3.7 | 불검출 | 부적합 |
| 4. 롯데아파트 | 1 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 3.5 | 불검출 | 부적합 |
| 5. 해운대여자고등학교(동편) | 6 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 4.1 | 불검출 | 적합 |
| 6. 삼진그린아파트 | 21 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 4.9 | 불검출 | 부적합 |
| 7. 은혜의집 | 3 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 8.2 | 불검출 | 부적합 |
| 8. 동백중학교 | 5000 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.5 | 17.3 | 부적합 |
| 9. 양산돼지국밥 | 5600 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.6 | 0.4 | 부적합 |
| 10. 달맞이우성빌라트 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 6.0 | 불검출 | 적합 |
| 11. 추리문학관 | 15 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.0 | 불검출 | 적합 |
| 12. 일신하일라빌라3,5차 | 29 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 5.2 | 불검출 | 부적합 |
| 13. 해월정사 | 34 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.9 | 0.3 | 적합 |
| 14. 부흥중학교 | 9 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.8 | 0.5 | 적합 |
| 15. 좌동초등학교 | 37 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.6 | 0.5 | 적합 |
| 16. 대동타운아파트 | 31 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.3 | 불검출 | 적합 |
| 17. 현대아파트 | 1 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.8 | 0.3 | 적합 |
| 18. 벽산2차아파트 | 10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.2 | 0.3 | 적합 |
| 19. 영남아파트 | 220 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 2.9 | 불검출 | 부적합 |
| 20. 상록아파트 | 6 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.4 | 불검출 | 적합 |
| 21. 대우1차아파트 | 36 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 3.1 | 불검출 | 부적합 |
| 22. 코오롱아파트(1) | 2 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 4.1 | 0.3 | 부적합 |
| 23. 경남아너스빌 | 2 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.2 | 불검출 | 적합 |
| 25. 장산공원 | 20 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.3 | 0.3 | 적합 |
| 26. 롯데2차아파트 | 16 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.7 | 0.3 | 적합 |
| 27. 두산1차아파트 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.0 | 0.3 | 적합 |
| 28. 삼성아파트 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.9 | 0.4 | 적합 |
| 29. LG건영아파트(1) 302동 옆 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 5.3 | 0.4 | 적합 |
| 30. LG건영아파트(2) 308동 옆 | 2 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 4.4 | 0.3 | 적합 |
| 31. 대림1차아파트 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.2 | 0.3 | 적합 |

| 시험항목 시료명 | 일반세균 100 CFU/mL이하 | 총대장균군 불검출/100 mL | 분원성대장균군 불검출/100 mL | 암모니아성질소 0.5 mg/L이하 | 질산성질소 10 mg/L이하 | 과망간산칼륨소비량 10 mg/L이하 | 판정 |
|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-----|
| 32. LG아파트 | 36 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.2 | 불검출 | 부적합 |
| 33. 해연사 | 2000 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 4.2 | 0.4 | 부적합 |
| 34. 신동아아파트 | 3 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 5.3 | 0.3 | 부적합 |
| 35. 아시아선수촌스포츠허브 | 2 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 5.4 | 0.3 | 부적합 |
| 36. 영진종합사회복지관 | 19 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 4.3 | 불검출 | 적합 |
| 37. 해림사 | 18 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 2.5 | 불검출 | 부적합 |
| 38. 새마을금고 | 7 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.9 | 0.3 | 적합 |
| 39. 에덴탕 | 1 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 2.9 | 0.3 | 부적합 |
| 40. 에덴동산타운 | 160 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.1 | 불검출 | 부적합 |
| 41. 현대1차아파트 | 2 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 5.3 | 불검출 | 적합 |
| 42. 어린이 놀이터(보훈아파트) | 85 | 검출 | 검출 | 불검출 | 3.8 | 불검출 | 부적합 |
| 43. 대우금사아파트 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 5.0 | 불검출 | 적합 |
| 44. 반송1동 체육공원 | 5 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 0.7 | 0.4 | 부적합 |
| 45. LIG건영아파트 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.4 | 0.4 | 적합 |
| 46. 재송체육공원 | 240 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 8.0 | 불검출 | 부적합 |
| 47. 신동아아파트 | 73 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 2.5 | 0.4 | 부적합 |
| 48. 영광그린파크 나동 | 22 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 4.2 | 불검출 | 적합 |
| 49. 금수탕 | 4 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.4 | 0.4 | 적합 |
| 50. 금호아파트 | 7 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 3.5 | 0.3 | 부적합 |
| 51. 79시영아파트 | 10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 5.4 | 0.3 | 적합 |
| 52. 현대아파트 | 43 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.8 | 0.6 | 적합 |
| 53. 청일탕 | 17 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.2 | 불검출 | 적합 |

부산광역시보건환경연구원

지방환경연구사 김유라

먹는물조사팀장 이정규

협조자

시행일

2022-06-15

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2936

전 송 051-309-2939

e-Mail

