



7수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장  
( 경 유 )

제 목 : 2022년 4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

검 체 명	민방위비상급수시설(음용수)	의뢰근거	안전총괄과-19500	접수번호	먹는물조사팀-3752
채수방법	의뢰시료	채수일자	2022년 11월 22일	접수일자	2022년 11월 23일
검사목적	정기검사	채취장소			

시험항목 시료명	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	암모니아성질소	질산성질소	과망간산칼륨소비량	판정
	100 CFU/mL이하	불검출/100 mL	불검출/100 mL	0.5 mg/L이하	10 mg/L이하	10 mg/L이하	
1. 신동비치맨션	2	불검출	불검출	0.00	1.4	0.3	6개 항목 적합
2. 로얄센스빌리지	0	불검출	불검출	불검출	2.0	불검출	6개 항목 적합
3. 반도보라빌아파트	14	검출	불검출	불검출	2.2	0.3	부적합
4. 롯데아파트	38	검출	불검출	불검출	2.1	불검출	부적합
5. 해운대여자고등학교(동편)	1	불검출	불검출	불검출	2.1	불검출	6개 항목 적합
6. 삼진그린아파트	6	불검출	불검출	불검출	2.7	불검출	6개 항목 적합
7. 은혜의집	3	불검출	불검출	불검출	4.0	0.3	6개 항목 적합
8. 동백중학교	1	불검출	불검출	불검출	1.4	0.4	6개 항목 적합
9. 양산돼지국밥	35	불검출	불검출	불검출	1.0	0.3	6개 항목 적합
10. 달맞이우성빌라트	0	불검출	불검출	불검출	3.1	0.3	6개 항목 적합
11. 추리문학관	10	불검출	불검출	불검출	1.9	불검출	6개 항목 적합
12. 일신하일라빌라3,5차	40	검출	불검출	불검출	2.9	불검출	부적합
13. 해월정사	92	검출	불검출	불검출	2.1	0.3	부적합
17. 현대아파트	1	불검출	불검출	불검출	1.7	불검출	6개 항목 적합
18. 벽산2차아파트	1	불검출	불검출	불검출	1.5	불검출	6개 항목 적합
19. 영남아파트	10	불검출	불검출	불검출	1.8	0.3	6개 항목 적합
20. 상록아파트	0	불검출	불검출	불검출	2.1	불검출	6개 항목 적합
21. 대우1차아파트	96	검출	불검출	불검출	1.4	불검출	부적합
22. 코오롱아파트(1)	1	불검출	불검출	불검출	2.2	0.3	6개 항목 적합
23. 경남아너스빌	13	불검출	불검출	불검출	1.0	불검출	6개 항목 적합
25. 장산공원	540	불검출	불검출	불검출	1.1	불검출	부적합
26. 롯데2차아파트	1	불검출	불검출	불검출	0.9	불검출	6개 항목 적합
27. 두산1차아파트	0	불검출	불검출	불검출	1.4	불검출	6개 항목 적합
28. 삼성아파트	0	불검출	불검출	불검출	0.8	불검출	6개 항목 적합
29. LG건영아파트(1) 302동 옆	3	불검출	불검출	불검출	2.7	불검출	6개 항목 적합
30. LG건영아파트(2) 308동 옆	0	불검출	불검출	불검출	2.6	불검출	6개 항목 적합
31. 대림1차아파트	2	검출	불검출	불검출	1.0	불검출	부적합
32. LG아파트	0	불검출	불검출	불검출	1.1	불검출	6개 항목 적합
33. 해연사	5	불검출	불검출	불검출	2.6	불검출	6개 항목 적합
34. 신동아아파트	1	불검출	불검출	불검출	2.4	0.3	6개 항목 적합

시험항목 시료명	일반세균 100 CFU/mL이하	총대장균군 불검출/100 mL	분원성대장균군 불검출/100 mL	암모니아성질소 0.5 mg/L이하	질산성질소 10 mg/L이하	과망간산칼륨소비량 10 mg/L이하	판정
35. 아시아선수촌스포츠허브	0	불검출	불검출	불검출	2.4	0.3	6개 항목 적합
36. 영진종합사회복지관	1	불검출	불검출	불검출	2.5	불검출	6개 항목 적합
37. 해림사	2	불검출	불검출	불검출	2.4	불검출	6개 항목 적합
38. 새마을금고	0	불검출	불검출	불검출	1.8	불검출	6개 항목 적합
40. 에덴동산타운	0	불검출	불검출	불검출	1.0	불검출	6개 항목 적합
41. 현대1차아파트	2	불검출	불검출	불검출	2.7	0.3	6개 항목 적합
42. 어린이 놀이터(보훈아파트)	0	불검출	불검출	불검출	2.2	불검출	6개 항목 적합
43. 대우금사아파트	0	불검출	불검출	불검출	2.4	0.3	6개 항목 적합
44. 반송1동 체육공원	69	검출	불검출	불검출	0.8	0.3	부적합
45. LG건영아파트	2	불검출	불검출	불검출	불검출	0.3	6개 항목 적합
46. 재송체육공원	14	불검출	불검출	불검출	3.9	0.3	6개 항목 적합
47. 신동아아파트	0	불검출	불검출	불검출	1.7	0.3	6개 항목 적합
48. 영광그린파크 나동	76	불검출	불검출	불검출	2.4	0.3	6개 항목 적합
49. 금수탕	6	불검출	불검출	불검출	2.1	불검출	6개 항목 적합
50. 금호아파트	1	불검출	불검출	불검출	2.0	0.3	6개 항목 적합
51. 79시영아파트	0	불검출	불검출	불검출	2.9	0.4	6개 항목 적합
52. 현대아파트	2	불검출	불검출	불검출	1.4	0.3	6개 항목 적합
53. 청일탕	22	불검출	불검출	불검출	1.7	불검출	6개 항목 적합

## 부산광역시보건환경연구원



지방환경연구소 김유라

먹는물조사팀장 이정규

협조자

시행일 2022-12-02

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2936

전 송 051-309-2939

e-Mail