



수신자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경유)
제목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

검체명	민방위비상급수시설(음용수)	의뢰근거	재난안전과-3879	접수번호	먹는물조사팀-430
채수방법	의뢰시료	채수일자	2023년 3월 3일	접수일자	2023년 3월 3일
검사목적	재검사	채취장소			

(단위:CFU/mL, /100 mL)

시료명	일반세균	총대장균군	판정
	100이하	불검출	
1.반도보라빌아파트	-	검출	부적합
2.동백중학교	230	-	부적합
3.양산돼지국밥	230	-	부적합
4.좌동초등학교	1000	-	부적합
5.대동타운@	5	-	1개항목 적합
6.코오롱아파트(1)	230	-	부적합
7.아시아선수촌스포츠허브	-	불검출	1개항목 적합

끝.

부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 이정규

협조자

시행일 2023-03-10

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전화

전 송 051-309-2939

e-Mail

