



수신자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경유)
제목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

검체명	민방위비상급수시설(음용수)	의뢰근거	재난안전과-14825	접수번호	먹는물조사팀-2670
채수방법	의뢰시료	채수일자	2023년 8월 17일	접수일자	2023년 8월 18일
검사목적	정기검사	채취장소			

(단위: Bq/L)

시험항목	라돈	판정
시료명	-	
15.좌동초등학교	불검출	상기실험확인함
16.대동타운아파트	5.3	상기실험확인함
19.영남아파트	26.9	상기실험확인함
21.대우1차아파트	3.3	상기실험확인함
29.해연사	10.2	상기실험확인함
30.신동아아파트	72.5	상기실험확인함
31.아시아선수촌스포츠센터	75.8	상기실험확인함
32.영진종합사회복지관	70.4	상기실험확인함
33.해림사	72.6	상기실험확인함
34.새마을금고	82.2	상기실험확인함
35.에덴탕	93.8	상기실험확인함
36.에덴동산타운	불검출	상기실험확인함
37.현대1차아파트	19.7	상기실험확인함
38.어린이놀이터(보훈아파트)	2.4	상기실험확인함
39.대우금사아파트	23.6	상기실험확인함
40.반송1동체육공원	17.3	상기실험확인함
41.LIG건영아파트	34.2	상기실험확인함
42.영광그린파크나동	131.9	상기실험확인함
43..금수탕	35.5	상기실험확인함
44.금호아파트	66.4	상기실험확인함
45.현대아파트	불검출	상기실험확인함
46.청일탕	55.5	상기실험확인함
48.두산1차아파트	33.3	상기실험확인함
49.삼성아파트	76.9	상기실험확인함
50.LIG건영아파트(1)	38.7	상기실험확인함
51.LIG건영아파트(2)	39.1	상기실험확인함
52.대림1차아파트	83.0	상기실험확인함
53.LG아파트	21.7	상기실험확인함

부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-04

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전화

전송 051-309-2939

e-Mail

