



수신자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경유)
제목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

검체명	민방위비상급수시설(음용수)	의뢰근거	재난안전과-16639	접수번호	먹는물조사팀-3070
채수방법	의뢰시료	채수일자	2023년 9월 13일	접수일자	2023년 9월 14일
검사목적	재검사	채취장소			

※ 본 검사성적서는 해당 분석항목에 대한 시험결과임

시료명	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	페놀	탁도	판정
	100 CFU/mL 이하	불검출/100 mL	불검출/100 mL	0.005 mg/L 이하	1 NTU 이하	
1. 신동비치맨션	-	불검출	-	-	0.62	적합
2. 로얄센스빌리지	-	불검출	-	-	-	적합
3. 반도보라빌@	-	검출	-	-	-	부적합
4. 롯데@	-	불검출	-	-	-	적합
5. 해운대여고(동편)	-	불검출	-	-	-	적합
6. 삼진그린@	-	불검출	-	-	-	적합
7. 은혜의집	-	검출	-	-	-	부적합
8. 달맞이우성빌라트	-	불검출	불검출	-	-	적합
9. 추리문 학관	-	불검출	-	-	-	적합
10. 일신하일라빌리지4차	-	불검출	-	-	-	적합
11. 대동타운@	-	불검출	-	불검출	-	적합
12. 영남@	-	검출	불검출	-	-	부적합
13. 상록@	-	불검출	-	-	-	적합
14. 대우1차@	-	-	-	불검출	-	적합
15. 코오롱@(1)	-	불검출	-	-	-	적합
16. 경남아너스빌	-	검출	불검출	-	-	부적합
17. 롯데2차@	-	불검출	-	-	-	적합
18. 두산1차@	-	-	-	불검출	-	적합
19. LIG건영@(1)	-	-	-	-	0.26	적합
20. LG@	-	-	-	불검출	-	적합
21. 새마을금고	-	불검출	-	-	-	적합
22. 에덴탕	-	불검출	-	-	-	적합
23. 에덴동산타운	83	-	-	-	-	적합
24. 영광그린파크 나동	-	불검출	불검출	-	-	적합
25. 금수탕	94	불검출	불검출	-	-	적합
26. 금호@	-	불검출	불검출	-	-	적합

부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하

먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-25

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화

전 송 051-309-2939

e-Mail

