



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 2019년 4분기 민방위비상급수시설(음용수) 재검사 시험성적서

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-21148	접수번호	먹는물조사팀-3485
채수방법		채수일자	2019년 12월 5일	접수일자	2019년 12월 5일
검사목적	재검사	채취장소			

(단위: CFU/ml, /100 ml, mg/L)

시험항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	암모니아성질소	질산성질소	과망간산칼륨소비량	판정
시료명	100이하	불검출	불검출	0.5이하	10이하	10이하	
1. 반도보라빌아파트	-	불검출	-	-	-	-	1개 항목 적합
3. 동백중학교	-	불검출	-	-	-	-	1개 항목 적합
4. 양산돼지국밥	74	불검출	-	-	-	-	2개 항목 적합
5. 달맞이우성빌라트	-	불검출	-	-	-	-	1개 항목 적합
6. 타워힐즈	-	검출	-	-	-	-	부적합
7. 영남아파트	14	불검출	불검출	불검출	3.4	0.3	6개 항목 적합
8. 상록아파트	-	검출	-	-	-	-	부적합
9. 코오롱아파트(2) 112동 옆	-	불검출	-	-	-	-	1개 항목 적합
10. 동부아파트	-	불검출	-	-	-	-	1개 항목 적합
11. 건영1차아파트(1) 302동 옆	4	불검출	-	-	-	-	2개 항목 적합
12. 신동아아파트	-	불검출	-	-	-	-	1개 항목 적합
13. 해림사	-	검출	-	-	-	-	부적합
14. 새마을금고	-	불검출	-	-	-	-	1개 항목 적합
15. 에덴동산타운	0	불검출	-	-	-	-	2개 항목 적합
16. 어린이놀이터(보훈아파트)	-	불검출	불검출	-	-	-	2개 항목 적합
17. 금사대우아파트	0	-	-	-	-	-	1개 항목 적합
18. 반송1동 체육공원	-	불검출	불검출	-	-	-	2개 항목 적합
19. 장산동국아파트	-	불검출	불검출	-	-	-	2개 항목 적합
20. 금호아파트	-	검출	-	-	-	-	부적합
21. 청일탕	-	불검출	-	-	-	-	1개 항목 적합

끝.

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구사 정은지

지방환경연구사 한상민

협조자

대결

시행일

2019-12-12

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2936

전 송 051-309-2939

e-Mail