



수신자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장

(경유)

제 목 : 2022년 2분기 민방위비상급수시설(음용수) 라돈검사 성적서 발급

검 체 명	민방위비상급수시설(음용수)	의뢰근거	안전총괄과-8511	접수번호	먹는물조사팀-1496
채수방법	의뢰시료	채수일자	2022년 6월 8일	접수일자	2022년 6월 8일
검사목적	정기검사	채취장소			

시료명	시험항목	라돈	판정
		* 감시기준 148 Bq/L 이하	
1. 신동비치맨션		불검출	상기실험확인함
2. 로얄센스빌리지		12.0	상기실험확인함
3. 반도보라빌아파트		불검출	상기실험확인함
4. 롯데아파트		불검출	상기실험확인함
5. 해운대여자고등학교(동편)		불검출	상기실험확인함
6. 삼진그린아파트		불검출	상기실험확인함
7. 은혜의집		5.8	상기실험확인함
8. 동백중학교		불검출	상기실험확인함
9. 양산돼지국밥		불검출	상기실험확인함
10. 달맞이우성빌라트		불검출	상기실험확인함
11. 추리문학관		불검출	상기실험확인함
12. 일신하일라빌라3,5차		불검출	상기실험확인함
13. 해월정사		불검출	상기실험확인함
14. 부흥중학교		불검출	상기실험확인함
15. 좌동초등학교		불검출	상기실험확인함
16. 대동타운아파트		불검출	상기실험확인함
22. 코오롱아파트(1)		14.0	상기실험확인함
23. 경남아너스빌		13.0	상기실험확인함
25. 장산공원		3.1	상기실험확인함
48. 영광그린파크 나동		13.3	상기실험확인함

부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 김유라

먹는물조사팀장 이정규

협조자

시행일 2022-06-15

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2936

전 송 051-309-2939

e-Mail

