



수신자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경유)

제 목 : 2022년 2분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질 재검사 성적서 발급

검 체 명	민방위비상급수시설(음용수)	의뢰근거	안전총괄과-9703	접수번호	먹는물조사팀-1894
채수방법	의뢰시료	채수일자	2022년 6월 29일	접수일자	2022년 6월 29일
검사목적	재검사	채취장소			

시료명	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	과망간산칼륨소비량	판정
	100 CFU/mL이하	불검출/100 mL	불검출/100 mL	10 mg/L이하	
1. 로얄센스빌리지	-	불검출	-	-	적합
2. 반도보라빌아파트	-	불검출	-	-	적합
3. 롯데아파트	-	검출	-	-	부적합
4. 삼진그린아파트	-	검출	-	-	부적합
5. 은혜의집	-	검출	-	-	부적합
6. 동백중학교	4700	-	-	1.7	부적합
7. 양산돼지국밥	5500	-	-	-	부적합
8. 일신하일라빌라3,5차	-	불검출	-	-	적합
9. 영남아파트	12	검출	-	-	부적합
10. 대우1차아파트	-	불검출	-	-	적합
11. 코오롱아파트(1)	-	불검출	-	-	적합
12. LG아파트	-	불검출	-	-	적합
13. 해연사	27	불검출	-	-	적합
14. 신동아아파트	-	불검출	-	-	적합
15. 아시아선수촌스포츠허브	-	검출	-	-	부적합
16. 해림사	-	불검출	-	-	적합
17. 에덴탕	-	불검출	-	-	적합
18. 에덴동산타운	6100	검출	-	-	부적합
19. 어린이 놀이터(보훈아파트)	-	불검출	불검출	-	적합
20. 반송1동 체육공원	-	불검출	-	-	적합
21. 재송체육공원	94	-	-	-	적합
22. 신동아아파트	-	불검출	-	-	적합
23. 금호아파트	-	검출	-	-	부적합

부산광역시보건환경연구원



지방환경연구사 김유라

먹는물조사팀장 이정규

협조자

시행일

2022-07-04

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2936

전 송 051-309-2939

e-Mail

