



수신자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장  
(경유)

제목 : 2021년 3분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질 재검사 시험성적서

검체명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-4458	접수번호	먹는물조사팀-2919
채수방법	의뢰시료	채수일자	2021년 9월 9일	접수일자	2021년 9월 13일
검사목적	재검사	채취장소			

시험항목 시료명	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	비소	탁도	판정
	100 CFU/mL 이하	불검출/100 mL	불검출/100 mL	0.01 mg/L 이하	1 NTU 이하	
3. 반도보라빌아파트	36	검출	-	-	-	부적합
4. 롯데아파트	-	검출	-	-	-	부적합
6. 삼진그린아파트	45	-	-	-	-	1개 항목 적합
7. 은혜의집	-	-	-	-	0.07	1개 항목 적합
9. 동백중학교	-	불검출	불검출	-	-	2개 항목 적합
11. 마마빌라	-	-	-	0.012	-	부적합
12. 달맞이우성빌라트	0	불검출	-	-	-	2개 항목 적합
14. 추리문학관	-	검출	-	-	-	부적합
16. 해월정사	-	검출	-	-	-	부적합
19. 대동타운아파트	940	검출	-	-	-	부적합
23. 상록아파트	-	불검출	불검출	-	7.68	부적합
25. 코오롱아파트(1)	-	검출	-	-	-	부적합
26. 경남아너스빌	-	검출	-	-	-	부적합
27. 코오롱아파트(2) 112동 옆	-	검출	-	-	-	부적합
28. 장산공원	-	검출	-	-	-	부적합
30. 두산1차아파트	-	불검출	-	-	-	1개 항목 적합
32. 건영1차아파트(1) 302동 옆	-	불검출	-	-	-	1개 항목 적합
33. 건영1차아파트(2)	16	-	-	-	-	1개 항목 적합
34. 대림1차아파트	-	검출	-	-	-	부적합
35. 엘지아파트	30	검출	-	-	-	부적합
38. 신동아아파트	-	검출	-	-	-	부적합
39. 아시아선수촌스포츠허브센터	11	검출	-	-	-	부적합
40. 영진종합사회복지관	0	불검출	-	-	-	2개 항목 적합
41. 해림사	-	검출	-	-	-	부적합
42. 새마을금고	-	검출	-	-	-	부적합
45. 현대아파트	-	-	-	-	1.14	부적합
46. 어린이놀이터(보훈아파트)	2	불검출	-	-	-	2개 항목 적합
47. 금사대우아파트	1	-	-	-	-	1개 항목 적합
49. 엘아이지건영아파트	-	불검출	-	-	-	1개 항목 적합
52. 영광그린파크	92	-	-	-	-	1개 항목 적합
54. 금호아파트	280	검출	검출	-	-	부적합
56. 현대아파트	0	-	-	-	-	1개 항목 적합
57. 청일탕	-	불검출	-	-	-	1개 항목 적합

## 부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 박미희

먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일

2021-09-29

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail