



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장

( 경 유 )

제 목 : 2020년 2분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 시험성적서

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-6025	접수번호	먹는물조사팀-1134
채수방법	의뢰시료	채수일자	2020년 4월 29일	접수일자	2020년 4월 29일
검사목적	정기검사	채취장소	-		

(단위:CFU/mL, /100 mL, mg/L)

시험항목 시료명	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	암모니아성질소	질산성질소	과망간산칼륨소비량	판정
	100이하	불검출	불검출	0.5이하	10이하	10이하	
1. 신동비치맨션	14	불검출	불검출	불검출	2.5	0.3	6개 항목 적합
2. 로얄센스빌리지	96	불검출	불검출	불검출	3.0	0.6	6개 항목 적합
3. 반도보라빌아파트	1	검출	불검출	불검출	3.3	0.3	부적합
4. 롯데아파트	0	불검출	불검출	불검출	3.4	0.3	6개 항목 적합
5. 해운대여자고등학교(동편)	16	불검출	불검출	불검출	4.9	0.3	6개 항목 적합
6. 삼진그린아파트	9	불검출	불검출	불검출	5.0	0.6	6개 항목 적합
7. 은혜의집	11	불검출	불검출	불검출	8.5	0.3	6개 항목 적합
8. 해운대자명병원	780	검출	불검출	불검출	3.6	0.3	부적합
9. 동백중학교	10	불검출	불검출	불검출	2.4	0.3	6개 항목 적합
10. 양산돼지국밥	9	불검출	불검출	불검출	2.4	0.3	6개 항목 적합
11. 마마빌라	0	불검출	불검출	불검출	4.2	0.3	6개 항목 적합
12. 달맞이우성빌라트	13	검출	불검출	불검출	4.8	0.3	부적합
13. 타워힐즈	24	검출	불검출	불검출	9.7	0.6	부적합
15. 일신3,5차	38	검출	불검출	불검출	4.9	0.3	부적합
16. 해월정사	23	불검출	불검출	불검출	3.8	0.3	6개 항목 적합
17. 부흥중학교	51	불검출	불검출	불검출	2.6	0.6	6개 항목 적합
18. 좌동초등학교	5	불검출	불검출	불검출	2.3	0.6	6개 항목 적합
19. 대동타운아파트	0	불검출	불검출	불검출	2.3	0.6	6개 항목 적합
20. 현대아파트	0	불검출	불검출	불검출	2.6	0.6	6개 항목 적합
21. 벽산2차아파트	0	불검출	불검출	불검출	2.4	0.3	6개 항목 적합
22. 영남아파트	10	불검출	불검출	불검출	3.1	0.6	6개 항목 적합
23. 상록아파트	0	불검출	불검출	불검출	3.9	0.3	6개 항목 적합
24. 대우1차아파트	0	불검출	불검출	불검출	1.9	0.3	6개 항목 적합
25. 코오롱아파트(1)	0	불검출	불검출	불검출	4.0	0.3	6개 항목 적합
26. 경남아너스빌	4	불검출	불검출	불검출	1.3	0.3	6개 항목 적합
27. 코오롱아파트(2) 112동영	13	불검출	불검출	불검출	1.7	0.3	6개 항목 적합
28. 장산공원	2	검출	불검출	불검출	1.5	0.3	부적합
29. 롯데2차아파트	5	불검출	불검출	불검출	1.0	0.3	6개 항목 적합
30. 두산1차아파트	0	불검출	불검출	불검출	1.9	0.3	6개 항목 적합
32. 건영1차아파트(1) 302동영	1	불검출	불검출	불검출	3.5	0.3	6개 항목 적합

(단위:CFU/mL, /100 mL, mg/L)

시험항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	암모니아성질소	질산성질소	과망간산칼륨소비량	판정
시료명	100이하	불검출	불검출	0.5이하	10이하	10이하	
33. 건영1차아파트(2)	1	불검출	불검출	불검출	4.8	0.3	6개 항목 적합
34. 대림1차아파트	0	불검출	불검출	불검출	1.3	24.5	부적합
35. 엘지아파트	4	검출	불검출	불검출	1.3	0.3	부적합
36. 해연사	19	불검출	불검출	불검출	4.9	0.3	6개 항목 적합
37. 해운대경찰서 방범순찰대	0	불검출	불검출	불검출	2.3	0.6	6개 항목 적합
38. 신동아아파트	2	불검출	불검출	불검출	4.7	0.3	6개 항목 적합
39. 아시아선수촌스포츠허브	1	검출	불검출	불검출	1.6	0.3	부적합
40. 영진종합사회복지관	0	불검출	불검출	불검출	1.5	0.6	6개 항목 적합
41. 해림사	26	검출	불검출	불검출	2.8	0.3	부적합
42. 새마을금고	12	검출	불검출	불검출	3.0	0.3	부적합
43. 에덴탕	0	불검출	불검출	불검출	1.5	0.3	6개 항목 적합
44. 에덴동산타운	1200	검출	불검출	불검출	1.3	0.3	부적합
45. 현대아파트	0	불검출	불검출	불검출	5.5	0.3	6개 항목 적합
46. 어린이 놀이터(보훈아파트)	0	불검출	불검출	불검출	4.4	0.3	6개 항목 적합
47. 금사대우아파트	3	불검출	불검출	불검출	4.3	0.3	6개 항목 적합
48. 반송1동 체육공원	1	불검출	불검출	불검출	0.9	0.3	6개 항목 적합
49. 엘아이지 건영아파트	0	불검출	불검출	불검출	불검출	0.3	6개 항목 적합
50. 재송체육공원	19	불검출	불검출	불검출	7.6	0.3	6개 항목 적합
51. 신동아아파트	0	불검출	불검출	불검출	3.3	0.3	6개 항목 적합
52. 영광그린파크	19	불검출	불검출	불검출	4.0	0.3	6개 항목 적합
53. 금수탕	1	불검출	불검출	불검출	3.3	0.3	6개 항목 적합
55. 금호아파트	14	불검출	불검출	불검출	3.7	0.3	6개 항목 적합
56. 79시영아파트	14	불검출	불검출	불검출	5.5	0.3	6개 항목 적합
57. 현대아파트	0	불검출	불검출	불검출	2.5	0.3	6개 항목 적합
58. 청일탕	45	불검출	불검출	불검출	2.7	0.3	6개 항목 적합

끝.

## 부산광역시보건환경연구원



지방환경연구소 정유나

먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2020-05-11

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail